

---

## **Service de reparatie pentru sistem centralizat de aer conditionat tip VRF**

I.D.: 43107883

---

Data publicarii	11.02.20	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 8.375,45 RON - 8.375,45 RON

---

Descriere: Diagnosticare sistem climatizare VRF TOSHIBA Sistem etaj 7, etaj 8 - s-a constata lipsa agent frigorific Total - 310 lei + tva Manopera reparatie - verificari pierdere freon, incarcare traseu frigorific cu presiune de azot, montare robineti, remediere pierdere freon, vacuumare traseu frigorific, incarcare cu agent frigorific, repunere sistem in functiune, verificare functionare - localizare pierdere freon: vaporizator spart la unitatea interna etaj 8, hol, vis-à-vis birou presedinte Total - 5195 lei + tva Materiale folosite - gaz pentru verificare etanseitate sistem frigorific - AZOT - 3 tuburi - robineti - rola adeziva Armaflex, patura adeziva Armaflex - bara de sudura Total - 2870.45 lei + tva

---