

## **Servicii de mentenanta si intretinere pt inst. de MT si JT afereente post trafo IMNR**

I.D.: 88100442

---

Data publicarii	12.10.23	Coduri CPV	50532400-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 18.000,00 RON - 18.000,00 RON

---

Descriere: Categori lucrari de medie /joasa tensiune - servicii de mentenanta si interventie pentru instalatii de medie /joasa tensiune : • Verificarea o data la 12 luni (1 revizie/an pentru postul de transformare - conform Anexa 1 la oferta) a echipamentelor din postul de transformare care apartin utilizatorului; • Verificarea o data la 6 luni rezistentei de dispersie pentru priza de pamant aferenta postului trafo; • 1 interventie/luna inclusa (daca este cazul, in caz de avarie) pentru lucrari de mentenanta la postul de transformare in vederea restabilirii alimentarii cu energie electrica, printre care: - Verificare rezistenta de dispersie pentru priza de pamant; - Verificare celule medie tensiune abonat din interiorul postului trafo; - Verificare/revizie transformator de putere 1000 kVA; - Verificare cabluri MT (cablu sosire 6 kV, cablu intern dintre celula trafo si trafo de putere); - Verificare rezistenta de izolatie a cablurilor MT; - Verificare coloane de joasa tensiune dintre bornele de joasa tensiune ale transformatorului si intrerupatorul general din TGD JT situat in postul trafo; - Verificare tablou electric de joasa tensiune din postul trafo; - Verificare instalatii adiacente din interiorul postului de transformare (iluminat, UPS, sistem ventilatie, continuitate priza de pamant interioara, etc.) • Realizare manevre in instalatiile de abonat cu personal autorizat, solicitate de beneficiar sau de catre operatorul de distributie (necesare efectuarii reviziilor sau re

---