

Înlocuire sistem de comunicație aferent sistem telegestiune măsurile fiscale în stația de 110 kV

I.D.: 42899524

Data publicării	31.05.19	Coduri CPV	45314320-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 25.327,00 RON - 25.327,00 RON

Descriere: Pentru efectuarea lucrării de "Înlocuire sistem de comunicație aferent sistemului de telegestiune măsurile fiscale în stația electrică 110 kV" sunt necesare următoarele: - Achiziție module comunicație cu canal individual pentru fiecare contor - 8 buc.; - Livrare și configurare panou comunicații - 2 buc.; - Realizare trasee cabluri de comunicație cu cablu UTP - 600 m; - Parametrizare software SCADA - telegestiune. Noua configurație trebuie să îndeplinească următoarele condiții: - sa poată citi contor de energie electrică tip Elster A-1800 cu protocol DLMS; - protocolul de comunicație serială să fie optimizat pentru viteză și fiabilitate; - să permit accesul la toate datele disponibile în contori, inclusive la valorile instantanee de tensiuni și curenți; - datele să se poată citi fara modificarea lor.
