

## **comanda scrisa privind achizitia unui Sistem de climatizare pentru sediul Oficiului Judetean (O.J.) Alba.**

I.D.: 5873800

Data publicarii	31.03.15	Coduri CPV	42512000-8
Termenul limita pentru depunere:	09.04.15	Pretul estimativ:	17.600,00 RON

Descriere: Prin achizitia Sistemului de climatizare, se urmareste cresterea functionalitatii sediului Oficiului Judetean (O.J.) Alba si asigurarea conditiilor corespunzatoare de munca pe perioadele de vara, atunci când temperaturile ridicate fac dificila desfasurarea normala a activitatii. Sistemului de climatizare trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte minimale:

1. Sistem de climatizare de tip multisplit pentru 6 camere (2 unitati externe si 6 unitati interioare, pe perete)- parter:oficiu 9000 BTU, birou 9000 BTU, birou 9000 BTU,- etaj: birou 9000 BTU, birou 9000 BTU, birou 9000 BTU,cu urmatoarele caracteristici:Alimentare: monofazat,220Vca,50 Hz;•Clasa de energie A;•Tip compresor: inverter;•Gama de lucru a unitatii exterioare:(de la -15°C la +40 °C);•Nivel de zgomot:-interior(H/M/L):38/32/27 dB(A);- exterior:48dB(A)(minimal);•Regim de racire/încalzire;•Regim de functionare dezumidificare;•Functie ECONO pentru regim economic energetic;•Protectie anticoroziva;•Controlul directiei fluxului de aer;•Agent de racire:freon ecologic R 410A;•Culoare:Alb;•Telecomanda cu baterii uzuale (R6 sau R3);•Regim de ventilatie;•Sistem de filtrare multiplu;•Regim automat de functionare;•Timer pentru programare timp de functionare; •Temperatura minima 16 °C;•Lungime medie conducte 5 m.
2. Alimentarea echipamentelor la reseaua de alimentare cu energie electrica se va face printr-un circuit separat prevazut cu sigurante în tabloul existent.
3. Amplasarea unitatilor exterioare nu se va face pe fatada spre strada.
4. Tubulatura interioara si exterioara va fi montata în pat cablu PVC.
5. Scurgerea de la echipamentele exterioare se va conecta la instalatia de canalizare existenta
6. Dupa montaj se vor efectua reparatiile necesare la peretii interiori si exteriori si vopsirea acestora cu vopsea lavabila de culoarea existenta a peretilor.Pentru elaborarea corecta a ofertei privind "achizitia unui Sistem de climatizare pentru sediul Oficiului Judetean (O.J.)Alba", orice ofertant interesat poate efectua vizita în teren la sediul Oficiului Oficiului Judetean (O.J.)Alba, str.Fântânele,nr.12A,Alba Iulia, în urma unei programari telefonice la numarul de telefon 0723559823, persoana de contact Dan DUMITRU.Se va specifica marca, modelul si producatorul produselor; de asemenea, se vor atasa documente de la producator în copie (file de catalog, prospecte, etc.)care sa ateste încadrarea în specificatiile tehnice si în conditiile minime impuse produselor (se admite ca aceste documente sa fie prezentate într-o limba de circulatie internationala).