
Reparare tubulatură evacuare gaze - cazane HOVAL UltraGasCentrala termică 400kw - Sediul SRCF Cluj

I.D.: 101053941

Data publicarii	06.08.24	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 12.08.24

Descriere: În clădirea Sediului Sucursalei Regionale CF Cluj, încălzirea este asigurată de o centrală termică situată la subsolul clădirii „ Corp Vechi ”, formată din 3 cazane HOVAL ULTRAGAS 400 kw. În urma reviziei periodice la 2 ani,s-a constatat că la cazanele Hoval UltraGaz aferente centralei termice există pierderi de condens pe toată lungimea coșului, în unele puncte picurând condens.Se impune etanșarea cu silicon termic, curățarea, degresare, îndepărtare rugină și zincare la rece a tubulaturii de evacuare gaze arse care face legătura între cazane și coșul de fum. Pentru achiziționarea serviciului ”Reparare tubulatură evacuare gaze - cazane HOVAL UltraGasCentrala termică 400kw - Sediul SRCF Cluj”,este inițiată prezenta consultare a pietei - in vederea stabilirii valorii estimate a viitoarei achiziții.
