
Verificari prize de pamant si instalatii de paratrasnet

I.D.: 85820949

Data publicarii	10.08.23	Coduri CPV	50711000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.000,00 RON - 7.000,00 RON

Descriere: Verificarea si masurarea se efectueaza conform STAS 12604/4 Valoarea masurata trebuie sa fie sub 4 ohmi sau sub 1 ohm daca este comuna cu impamantarea paratrasnetului pentru paratrasnet legat separat la pamant valoarea maxima este de 10 ohmi Verificarea se face pentru 310 buc instalatii de legare la pamant
