



Serviciu de tratare pentru imbunatatirea rezistentei de izolatie electrica

I.D.: 68051124

Data
publicarii

04.04.22

Coduri CPV

50711000-2

Pretul
estimativ:

110.400,00 RON - 110.400,00 RON

Descriere: Serviciu de tratare pentru imbunatatirea rezistentei de izolatie electrica ale echipamentelor si dispozitivelor electronice din tablourile electrice ale Statiilor de Epurare Brasov (120mp) si Uzina de Apa Tarlung (110mp).Materialul folosit sa aiba rigiditate dielectrica mai mare de 180KV la o distanta de 1cm si 11KV la o distanta de 0.25cm.Durata de actiune de cel putin 6 luni dupa aplicare.
