
pachet cu servicii de verificare tehnica centrala termica

I.D.: 56351670

Data publicarii	22.04.21	Coduri CPV	71631000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.350,00 RON - 1.350,00 RON

Descriere: VTU (verificare tehnica in utilizare, conf PT ISCIR A1-2010) pt 2 bc cazan apa calda pardoseala, P= 48 kW; de/montare (inlocuire): 3 bc aerisitor automat cu ventil 1/2", 2 bc supapa de siguranta cu arc, 1 bc niplu alama 1"; verificarea/ reglarea supapelor de siguranta cu arc (4 bc supapa de siguranta cu arc) care echipeaza instalatiile sub presiune din centrala termica a detinatorului: 1. golire apa din cazane apa calda si instalatia de incalzire din centrala termica a detinatorului 2. de/ montare supapelor de siguranta cu arc din centrala termica a detinatorului 3. curatare si revizie supape de siguranta 4. verificare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010 5. verificare/ reglare/ completare perna de aer la vasul/ vasele de expansiune din centrala termica 6. umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor 7. probe de functionare si proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit preligeri, surgeri, pierderi de fluid) 8. intocmire "Raport de verificari, incercari si probe" pt fiecare cazan apa calda, conf. PT ISCIR A1-2010. 9. intocmire buletine de verificare/ reglare si declaratie de conformitate pt. lucrarile efectuate pt fiecare supapa de siguranta, conf PT ISCIR C7-2010
