
Revizie generala tehnica

I.D.: 43934666

Data publicarii	13.09.19	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.900,00 RON - 1.900,00 RON

Descriere: Se verifica buna functionare a cazanelor,boilerelor, vaselor de expansiune si alte echipamente din centrala termica -Examinarea instalatiilor pentru observarea eventualelor defectiuni - Verificarea etanseitatii robinetilor,racordurilor,flanselor,garniturilor,etc si se elimina defectiunile aparute -Se verifica buna functionare a dispozitivelor de siguranta(supape de siguranta,nivelul apei,limitatorul de presiune) si se elimina defectele aparute -Etanseitate vaselor de expansiune inchise -completarea presiunii de aer si apa din vasele de expansiune -la pompe se verifica reglare turatiei si dupa caz inlocuire presgarniturilor,verificarea dispozitivelor de protectie -inlocuirea pompelor in caz de defectiune -se verifica gradul de colmatare al filtrelor -verificarea si eliminarea defectiunilor pe partea de automatizari -pregatirea echipamentelor/instalatiilor pentru perioada de iarna- vara si invers Verificarea recipientelor sub presiune si a armaturilor de siguranta se va face in conformitate cu prevederile ISCIR pentru echipamentele care intra sub acest control Eventualele piese si materiale vor fi facturate distinct
