

“Servicii de mentenanță, calibrări și reparații la Grupurile de Cogenerare din cadrul Stației de Epurare”

I.D.: 49807576

Data publicarii	18.09.20	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 304.800,00 RON - 304.800,00 RON

Descriere: Stația de Epurare este situată în localitatea Oradea, str. Cal. Borsului nr.22L, județul Bihor, fiind amplasată pe malul drept al râului Crișul Repede, la sud de drumul național E60. Unitatea de cogenerare este compusa din doua grupuri de co-generare CHP1 si CHP2. In urma reparatiilor efectuate la cele doua grupuri de co-generare CHP1 si CHP2 pentru o functionare optima, pentru a prevenii eventualele defectiuni majore si pentru a reduce costurile de reparatii este necesara efectuarea lucrarilor de reparatii si mentenanta conform specificatiilor producatorului. Mentenanta echipamentelor este de tipul E1+E2 la fiecare 500 ore de functionare, E1+E2+E3 la fiecare 1500 ore de functionare, o mentenanta E4 la 4500 ore de functionare pentru fiecare grup de co-generare dupa cum urmeaza: • Grupul de co-generare CHP1 necesita urmatoarele lucrari de reparatii si mentenanta: o Inlocuire actionare automata pentru comutatorul de putere 630A, 3 poli pentru pornirea grupului de cogenerare CHP1 o Inlocuire comutator de putere pentru grupul de co-generare CHP1 o Inlocuire senzor presiune ulei o Inlocuire module masura tensiune o E1+E2+ E3 o E1+E2+ E3+E4 o E1+E2+ E3 o E1+E2+ E3 • Grupul de co-generare CHP2 necesita urmatoarele lucrari de reparatii si mentenanta: o Inlocuire actionare automata pentru comutatorul de putere 630A, 3 poli pentru pornirea grupului de cogenerare CHP2 o Inlocuire comutator de putere pentru grupul de co-generare CHP2 o Inlocuire senzor presiune ulei o Inlocuire module masura tensiune o Inlocuire modul masura tensiune ENI 377 o Inlocuire kit membrana regulator gaz E5082 o Inlocuire placa electronica control mixer gaz P352 RS o Inlocuire placa PLC Enitech o E1+E2+ E3+E4 o E1+E2+ E3 o E1+E2+ E3 o E1+E2+ E3+E4
