
verificare priza de impamantare instalatie electrica, Verificare continuitate nul de protectie

I.D.: 83572151

Data publicarii 14.06.23

Coduri CPV

71632000-7

Pretul estimativ: 1.125,00 RON - 1.125,00 RON

Descriere: Verificat rezistenta de dispersie a prizei de impamantare a instalatiei electrice de joasa tensiune / a instalatiei de paratraznet conform normativului I7/2011 cu aparat verificat metrologic, Verificarea continuitatii nulului de protectie (echipamente electrice, tablouri electrice, prize de lucru 230/400V) conform normativului I7/2011 cu aparat verificat metrologic
