
LUCRARI DE INTARIRE RETEA IN AMONTE DE PUNCTUL DE RACORDARE- AMPLIFIACRE PTA 20/0,4 kV VALEA BUDACULUI, JUD. BISTRITA NASAUD

I.D.: 65297627

Data publicarii	19.01.22	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 85.992,65 RON - 85.992,65 RON

Descriere: • Se va inlocui trafo existent 20/0,4kv Sn=100 kVA cu unul de Sn=160 kVA (cu pierdereri reduse si infasurari Cu-Cu), conform specificatiei tehnice ST 11/ ed.2019. • Sigurante fuzibile de MT existente se vor inlocui cu alte cu valoarea In=10A conform specificatiei tehnice ST 21/ ed.2019. • Se va inlocui platforma transformatorului; • Se va inlocui coloana trafo realizata cu conductoare de Cu multifilare tip 4 x1x F2X 120 mmp montate in tub de protectie riplat din polietilena de inalta densitate. • Se va inlocui cutia de distributie existenta tip CD 1.5 cu una tip CD 1.8 din PAFS cu bare de cupru, • Intrerupatorul general existent cu In=160A se va inlocui cu unul nou proiectat cu In=400A reglat la Ir=250A. • Se vor inlocui reductorii de curent existenti tip 150/5A cu valoarea de 200/5A
