

Verificare retea hidranti exteriori si exteriori

I.D.: 85800540

Data publicarii	08.08.23	Coduri CPV	79900000-3 50413200-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 448,00 RON - 448,00 RON

Descriere: Verificare retea hidranti exteriori Pentru instalația de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori, conform art. 28.4., din Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P118/2-2013*), cu modificările și completările ulterioare, se vor efectua următoarele operațiuni: a) Verificarea stării tehnice a cutiilor de protecție; b) Verificarea gradului de etanșeitate a garniturilor; c) Verificarea existenței indicatoarelor de marcare a hidranților; d) Verificarea funcționabilității robinetilor de hidrant și a modului de manevrare; e) Verificare probă presiune rețea și a debitului de apă; f) Alimentarea cu apă + Verificare instalatie de limitare si stingere a incendiilor - retea hidranti interiori - semestriala Se vor efectua: - Verificarea integrității furtunului (s-a urmărit ca furtunul să nu prezinte scurgeri, deformări, distrugerii, crăpături, pe întreaga lungime); - Verificarea stării dispozitivelor de fixare (dacă acestea sunt solide și nedeteriorate); - Măsurarea debitului de apă și a presiunii (dacă acesta este continuu și suficient); - Verificarea sistemului de derulare dacă funcționează ușor; - Verificarea funcționalității corespunzătoare a țevii de refulare; - Verificarea vizuală a existenței tuturor subsansamblelor (furtun, țeavă, robinet, cheie) și integritatea cutiei; - Verificarea existenței marcajului de informare a locației și poziționării hidrantului interior și a existenței lămpilor de urgență marcat
