

ACHIZITIE DIRECTA

I.D.: 43432269

Data publicarii	03.07.19	Coduri CPV	31625200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 600,00 RON - 600,00 RON

Descriere: Obiectul procedurii il constituie verificarea periodica a sistemelor de detectie si alarmare in caz de incendiu, in limita a 90 de elemente adresabile cu cota maxima de montaj 3 metri. Periodicitatea recomandata a mentenanelor pentru sistemele de avertizare incendiu este semestrială (de 2 ori pe an). Prezenta procedura face referire la o singura verificare (mentenanta) a sistemului . Verificarile se vor face conform normativelor in vigoare, de catre personal atestat si autorizat, fiind emis un raport la incheierea fiecărei mentenante in parte. In procesul de verificare se folosesc produse software dedicate, echipamente profesionale etalonate si verificate periodic
