

**Mantenanta 24/7 pentru 6 echipamente termice gaz metan si peleti cu puteri cuprinse intre 24 -120 kW**

I.D.: 78728190

Data publicarii	17.02.23	Coduri CPV	50720000-8
Pretul estimativ:	4.500,00 RON - 4.500,00 RON		

Descriere: Contractul de service/mentenanta se desfasoara pe o perioada de 12 luni si include 2 verificari tehnice ale echipamentelor in vederea evaluarii starii de functionare si a impactului asupra sanatatii si mediului. Prima verificare va fi efectuata la 30 de zile de la semnarea contractului, iar a doua verificare in luna septembrie. In urma verificarii se va elibera buletinul de analiza a gazelor arse pentru evaluarea proceselor de ardere (CO, CO2, O2, NOx, temperatura gaze arse, exces de aer, tiraj evacuare) cu ajutorul analizorului marca Afriso model Multilyzer NG, serie 204 si se va intocmi un raport de verificare caruia i se va atasca buletinul de analiza. De asemenea, se vor verifica pierderile de gaz metan de la regulatorul de gaz la intrarea in focar cu ajutorul detectorului de gaz metan marca Afriso model Sniffer GSP3. Transportul pentru verificari periodice este inclus in pretul contractului. In baza contractului prestatorul se obliga sa intervina, la solicitare, in termen de maxim 24 de ore pentru constatare si diagnosticare. Alte servicii incluse: - Constatare tehnica; Echipamente care fac obiectul contractului: - 2 centrale termice murale in condensare consumatoare de combustibil gazos P = 2 x 12 kW, - 1 cazon de pardosea atmosferic consumator de combustibil gazos P = 60kW - 2 generatoare de aer cald consumatoare de combustibil gazos P = 2 x 60 kW - 1 cazon de pardosea cu functionare pe peleti P = 80 kW Componentele defecte si inlocuite, deplasarile suplimentare si in-