
Achiziție instalație climatizare pentru hala de lactate de la Piața Nicolina Iași

I.D.: 28952312

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 15.06.18 | Coduri CPV | 42512300-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Termenul limita pentru depunere: 20.06.18

Descriere: Instalația de climatizare de la Piața Nicolina Iași trebuie să fie formată din 6 unități tip casetă (de tavan) de 24000 BTU fiecare. Caracteristicile tehnice minimale impuse pentru fiecare unitate sunt: debitul maxim 14 metri cubi/oră, capacitatea de răcire 7kw, capacitatea de încălzire 7 kw, domeniul de temperatură funcționare răcire: -15 grade la + 48 grade, domeniul temperatură de funcționare încălzire: -15 grade la + 24 grade, tensiunea de alimentare 220V/50 Hz. Prețul maxim este de 40000 lei fără TVA și include și prețul pentru transport și toate cheltuielile de montaj. Garanția este de minim 24 de luni de la data punerii în funcțiune. Informații suplimentare se pot obține tel. 0735/006159 și la fața locului.
