

Servicii de reparatii instalatii de utilizare a gazelor naturale

I.D.: 84478827

Data publicarii	11.07.23	Coduri CPV	50411200-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.07.23	Pretul estimativ:	8.500,00 RON - 8.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: rma verificarilor tehnice periodice a instalatiilor de gaze naturale s-au constatat mai multe deficiente conform proces - verbal seria PVR nr. 3801/03.07.2023. In cadrul reparatiilor ce face obiectul prezentei proceduri se vor asigura executarea operatiunilor rezultate din devizul remedierilor anexa la procesul verbal, dupa cum urmeaza: -pierderi gaz la 1 buc cot dn 2 toli - taiere conducta, inlocuire piesa defecta, refacere prin sutura - robinet gaz tip canea dn 2 toli, neconform/invechit- taiere conducata, inlocuire robinet, refacere prin sutura - pierdere gaz la infiletareregulator de gaz inainte si dupa - desfacere conducta, inlocuire piesa defecta, refacere prin incanepare - pierdere gaz la robinet dn 3 toli - taiere conducta, refacere incanepare sau prin sutura - necesar montarea a 5 buc detectoare de gaz pe fir 220 V in incaperile traversate de traseul conductei de gaz, procurare si montaj detectoare plus legaturi la electrovana existenta, cablu cca 100 ml, strapungeri pereti, canal cablu si persosonal autorizat (electricieni) pentru executare, alimentare senzor si detectoare. De mentionat cablurile electrice sa nu fie legate de teava de gaz, acestea sa fie montate in canalcablu. Procesul - verbal rezultat dupa remedierea deficientelor mentionate mai sus va insoti fisa tehnica a instalatiilor de gaz pentru aprobare la DISTRIGAZ. Amplasamentul se poate viziona, intre orele 08-15, in prezenta D-lui GHEORGHE MINEL tel: 0723332711
