
Lucrari de reparatie sistem detectie incendiu

I.D.: 74181245

Data publicarii	12.10.22	Coduri CPV	45311200-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 11.760,00 RON - 11.760,00 RON

Descriere: Nr. Crt. Denumire Descriere Cant. Pret UM LEI Total LEI 1 Manopera reparatie sistem detectie incendiu 336 35.00 11,760.00 Total 11,760.00 Total cu TVA 13,994.40 Manopera include: - Identificarea defectelor pe bucla 1 si 2 (cladire principala) - Se va interveni la fiecare element de detectie in parte (senzor, declansator manual sirene) montate pe primul tavan si in tavan - Se va verifica continuitatea fiecarui cablu intre elemente - Timp de scanare bucla intre 15-20 min. la fiecare testare de element de detectie. - Se va inlocui cablul defect in restaurant bucatarie si eventual senzor sau declansator manual. - Se va inlocui cablu defect hol receptie. - Timpul este unul estimat, iar in cazul in care durata executiei va fi mai mare beneficiarul va fi notificat. - La ultima interventie asupra buclelor au fost identificati inclusiv senzori care aveau apa in ei (pe prima placa de beton). Aceasta interventie este necesara deoarece nu se poate identifica avaria pe tester (centrala se blocheaza cand citeste elementele pe bucla) si trebuie repuse elementele in functiune gradual, element cu element - conform oferta nr. 8792/05.10.2022
