

Comanda scrisa va avea ca obiect executarea de catre prestator a lucrarilor de instalatii electrice + lucrari de instalare de sisteme de alarma împotriva incendiilor la sediul Oficiului Judetean Caras Severin din Resita, str. 24 Ianuarie, nr. 16.

I.D.: 15582900

Data publicarii	18.10.16	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.10.16	Pretul estimativ:	16.900,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: A. Lucrari instalatii electrice Lista principalelor cantitati de lucrari 1. Tuburi, ?evi de protectie, doze si accesorii de montaj Nr. Crt. Descriere Material U.M. Cantitate 1 Tub PVC de protectie flexibil, ?20mm, executie u?oara, montat aparent pe pere?i, inclusiv elemente de prindere si de îmbinare prefabricate; ml 40 2. Cabluri, conductoare electrice si accesorii Nr. Crt. Descriere Material U.M. Cantitate 1 Cablu cu întârziere marita la propagarea focului CYY-F (NYY-J), 0.6/1kV, cu izola?ie din PVC, de sec?iune 2x1.5mmp, pozat in tub PVC; ml 40 3. Corpuri de iluminat Nr. Crt. Descriere Material U.M. Cantitate 1 Corp de iluminat pentru iluminatul de siguranta la evacuare, de putere 1x8W in regim de siguranta, cu pictograma EXIT, montat la cota indicata pe plan?a, autonomie 90 minute, grad de protectie IP40; buc 5 4. Alte lucrari Nr. Crt. Descriere Material U.M. Cantitate 1 Montaj Tub PVC ml 40 2 Montaj Cablu cu întârziere la propagarea focului ml 40 3 Montaj Corp de iluminat de siguran?a la evacuare buc 5 4 Refacere treceri prin pere?i buc 5 5 Verificarea circuitelor electrice; ans 1 6 Material marunt, consumabile ans 1 B. Lucrari de instalare de sisteme de alarma împotriva incendiilor Lista principalelor cantita?i de lucrari 1. Echipamente Nr. Crt. Descriere Material U.M. Cantitate 1 Echipament de control ?i semnalizare incendiu conven?ional, 8 zone, maxim 30 detectori pe zona, ie?ire independenta pentru fiecare zona, complet programabila buc 1 2 Buton de alarmare cu separator de plastic, cu revenire, LED semnalizare stare buc 2 3 Sirena de interior cu stroboscop , carcasa ro?ie, 24V, multitonala buc 2 4 Sirena exterioara autonoma de incendiu, IP34. Carcasa policarbonat de culoare ro?ie. Alimentare 24V. 115dB buc 1 5 Acumulator 12v/7A buc 2 6 Panou sinoptic pentru Echipament de control ?i semnalizare incendiu conven?ional buc 1 7 Kit alarmare prin SMS (se transmit prin SMS starile de alarma ?i defect ale sistemului, unei liste de max. 10 numere) buc 1 2. Cabluri, conductoare electrice si accesorii Nr. Crt. Descriere Material U.M. Cantitate 1 Cablu incendiu JEH(St)H E30 2x2x1,5 protejat în tubulatura flexibila ori rigida, cu elemente de prindere ?i fittinguri de îmbinare ?i deviere. ml 150 3. U?a Rezistenta la Foc Nr. Crt. Descriere Material U.M. Cantitate 1 U?a rezistenta la foc, RF45, 2200 X 1100 buc 1 4. Alte lucrari Nr. Crt. Descriere Material U.M. Cantitate 1 Instalare Echipamente ?i materiale ans. 1 2 Programare ?i punere în func?iune instala?ie ans. 1 3 Instruire personal ans. 1 C. Trapa pentru tavan cu elemente rezistente la foc Lista principalelor cantita?i de lucrari Nr. Crt. Descriere Material U.M. Cantitate 1 Trapa pentru tavan cu elemente rezistente la foc REI 30 echipata complet cu materiale ?i accesorii de montaj, 900 x 900 buc 1 2 Rebord metallic termoizolant ?i cu elemente rezistente la foc REI 30, 840 x 735 x 250 cm buc 1
