

---

## **Revizie tehnica generala si reautorizarea ISCIR a centralei termice tip PROTERM - 40KW din dotarea Filialei Teritoriale de IF Arges Dambovita**

I.D.: 26650139

---

Data publicarii	13.03.18	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.03.18	Pretul estimativ:	490,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

---

Descriere: REVIZIE TEHNICA GENERALA: -verificare presiune de alimentare arzator; -verificare functionalitate presostat gaze arse; -verificare presiune in vasul de expansiune; -verificare secventa de aprindere si ionizare; -verificare tensiune de alimentare; -verificare si curatare ventilator gaze arse; -verificare functionare pompa de recirculare; -alte verificari necesare si curatirea efectiva a cazanului; AUTORIZARE ISCIR: -verificare si aducere in parametri legali; -verificare sisteme de protectie; -reglaj gaz; -emitere bon noxe si intocmire documentatie autorizare conform PTA1/2010.

---