

## **Diagnosticare stare izolatie transformator de putere 40 MVA TRAFO OBT -02, Cod CPV 71630000-3**

I.D.: 93901947

Documente participare:

- Formulare diagnosticare TRAFO OBT 02\_signed.pdf
- diagnosticare TRAFO OBT 02\_signed.pdf
- caiet de sarcini diagnosticare TRAFO OBT 02\_signed.pdf
- FisaDate\_DF1205582.pdf
- DUAE\_CERERE\_265840.xml

---

Data publicarii	29.02.24	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	12.03.24	Pretul estimativ:	15.500,00 RON - 15.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Achiziția serviciilor a fost solicitata prin Referatul de necesitate si oportunitate nr.26942/28.11.2023, referat întocmit de către Serviciul Tehnic, din cadrul Societatii Electrocentrale Craiova SA. Cerințele tehnice pentru serviciile solicitate sunt precizate in caietul de sarcini nr. 26940/28.11.2023, întocmit de către Serviciul Tehnic, al Societatii Electrocentrale Craiova SA. Serviciile solicitate sunt necesare pentru diagnosticarea starii izolatiei transformatorului de putere trfo OBT -02, transformator ce asigura alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din incinta SE Craiova SA, si in functie de aceasta diagnoza se va elibera o documentatie in vederea refacerii parametrilor de izolatie a transformatorului. Este imperios necesara aceasta diagnosticare pentru a reduce riscul de indisponibilitatea atransformatorului si intreruperea energiei electrice a consumatorilor care asigura funcyionarea Blocului energetic nr.2 de la SE Craiova SA. Solicitarile de clarificari se vor face cu 5 zile inainte de data de depunere a ofertelor la sectiunea intrebari in SEAP, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite cu cel putin 3 zile inainte de data de depunere a ofertelor, entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari depuse pana la termenul stabilit pe primirea acestora.

---