



Statie de pompare ape uzate str. Oborului si subtraversare rau Viseu - Viseu de Sus

I.D.: 38602461

Documente participare:

- 6-ADV1104410.zip

Data publicarii	23.09.19	Coduri CPV	45232423-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.09.19	Pretul estimativ:	325.501,21 RON - 325.501,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectivul investitiei este de a realiza o statie de pompare a apelor uzate care sa asigure colectarea si transportul apelor uzate menajere de pe malul drept al raului Viseu, din zona strazi Oborului din orasul Viseu de Sus pe malul stang printr-o conducta de refulare ce va subtraversa raul, dupa cum urmeaza: - constructie subterana statie pompe din beton armat care sa asigure un volum aferent $4,00 \times 3,00 \times 5,75$ m un de $h = 5,75$ m; - utilaje, 2 pompe submersibile cu tocator (1 buc. activa + 1 buc. rezerva), cu punct de functionare $Q=54$ mc/h si $h=15$ m, prevazute cu coloane de ghidare si lant pentru scoaterea pompelor, piese de racord cu autocuplaj montate pe radierul statiei de pompare, senzori de nivel pentru comanda automata a pompelor, tablou electric, etc; - camin prefabricat din beton cu dimensiunile de $1x1x1,3$ m, in exteriorul statiei, unde vor fi amplasate instalatiile hidraulice aferente refularii pompelor (supapele de sens cu bila si vanele de izolare); - conducta de refulare care subtraversarea Raului Viseu din PEID PN10 Dn = 140 mm in lungime totala de 155 m, din care pe o lungime de 130 m executata prin foraj dirijat. Proiectul tehnic impreuna cu avizele si documentatiile aferente fac parte integranta din caietul de sarcini. Revine in sarcina constructorului obtinerea de la Primaria Viseu de Sus a autorizatiei de spargere a sistemului rutier si zonelor verzi, precum si orice alte avize si/sau acorduri necesare posterior autorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor.