

Mentenanța sisteme detectie incendiu

I.D.: 64916549

Data publicarii	03.01.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	15.000,00 RON - 15.000,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Consta intr-o interventie trimestriala a personalului tehnic de specialitate si un numar nelimitat de interventii accidentale la solicitarea beneficiarului, pentru constatarea si remedierea unor defectiuni ale sistemului de detectie incendiu. In cadrul interventiilor trimestriale se vor realiza urmatoarele operatii, conform normativului P118-3: - sunt analizate toate inregistrările din registrul jurnal și sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corectă de funcționare; - se acționează cel puțin un detector sau declanșator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă echipamentul de control și semnalizare primește și afișează semnalul corect, pornește alarma sonoră și acționează oricare altă indicație sau dispozitiv suplimentare; - sunt verificate funcțiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control și semnalizare; - sunt efectuate toate testele și verificările specificate de producător, furnizor sau executant; - este analizată orice modificare structurală sau de destinație care poate afecta cerințele privind amplasarea detectoarelor, declanșatoarelor manuale de alarmare și sirenelor de alarmare; - se verifica starea sursei primare si a sursei de rezerva; - indicatoarele optice si sonore ale ECS sunt functionale, iar în cazul aparitiei unui defect acesta este înregistrat; Cu ocazia fiecărei interventii tehnice realizate, se vor întocmi procese verbale, în care se vor menționa recomandari privind ut
