

---

## Revizie/Verificare Instalatie Ventilconvectoare Neamt

I.D.: 48204678

---

Data publicarii	16.07.20	Coduri CPV	39717200-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.600,00 RON - 6.600,00 RON

---

Descriere: 567/13.07.2020(RAR Neamt) Revizie/Verificare Instalatie Ventilconvectoare - 20 buc  
Operatiuni executate : - Constatate avarie (lipsa agent frigorific in instalatie) - Remediere avarie prin sudura unei tevi din CU - fisurata - Inlocuire ventil valve acces - Verificare etanseitate circuit cu presiune de azot 35 BARI / 24h - Vacuumare instalatie - Incarcare instalatie cu agent frigorific R410 - 7.5 kg Echipamentul functioneaza in parametri normali.

---