

Mentenanța sistem de detectie , semnalizare si alarmare la incendiu + sistem de ventilare -Sit Ind.

I.D.: 94680070

Data publicarii 14.03.24

Coduri CPV

50610000-4

Pretul estimativ: 2.545,80 RON - 2.545,80 RON

Descriere: Mentenanța sistem de detectie , semnalizare si alarmare la incendiu + sistem de ventilare si evacuare gaze fierbinti, la Sit Industrial Hunedoara. La verificarea trimestrială se controlează: • Sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal și sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corectă de funcționare. • Se acționează cel puțin un detector sau declanșator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă echipamentul de control și semnalizare primește și afișază semnalul corect, pornește alarma sonoră, și acționează oricare altă indicație sau dispozitiv suplimentare. • Sunt verificate funcțiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control și semnalizare. • Sunt verificate funcțiile de reținere sau eliberare ale ușilor din cadrul sistemului (dacă este cazul). • Sunt efectuate toate testele și verificările specificate de producător, furnizor sau executant. • Este analizată orice modificare structurală sau de destinație care poate afecta cerințele privind amplasarea detectoarelor, declanșatoarelor manuale de alarmare și sirenelor de alarmare. -Perioada : Aprilie- Decembrie 2024 (9 luni= 3 trimestre).