

## Servicii de intretinere ,revizie anuala si service cazane termice.

I.D.: 24649901

---

Data publicarii	13.12.17	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.12.17	Pretul estimativ:	2.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Societatea noastra are in dotare urmatoarele cazane pe gaz metan, tip Ferolli -3 cazane de 620kw- 1 cazan de 240 kw- 1 cazan de 180 kw - 2 incalzitoare de apa instant,tip Junkers Bosch. Contractul va avea ca obiect 1.intretinere si revizie anuala cazane, 2. service in caz de defect. 1.Intretinere si revizie anuala cazane va cuprinde lucrarile,conf.anexei: ANEXA Lista operatiunilor care fac obiectul reviziei la centrale termice : Nr.Crt. OPERATIUNE 1. Verificare etansare legatura centrala termica la conducta de alimentare cu gaz 2. Verificare presiune apa instalatie de incalzire 3. Verificare presiune statica de alimentare cu gaz 4. Verificare presiune dinamica de alimentare cu gaz 5. Verificare presiune gaz in capul de ardere 6. Verificare bloc electroventile de pe vana de gaz 7. Verificare bloc electroventile de pe vana de siguranta 8. Verificare functionare regulator de gaz 9. Verificare - curatare filtru impuritati gaz 10. Verificare - curatare corp arzator 11. Verificare - curatare corp cazan 12. Verificare - curatare tun amestec combustibil - aer arzator 13. Verificare - curatare electrod de aprindere 14. Verificare - curatare electrod de ionizare (supraveghere flacara) 15. Verificare - curatare dispersor flacara 16. Verificare - curatare ventilator aspiratie aer 17. Verificare - curatare presostat aer si furtunele de legatura la arzator 18. Verificare - curatare presostat de minim pentru gaz 19. Verificare cofret comanda arzator 20. Verificare condensator pornire motor ventilator 21. Verificare thermostat apa calda menajera 22. Verificare thermostat incalzire 23. Verificare termostat siguranta totala 25. Verificare - refacere legaturi electrice 26. Verificare setari placa electronica la cazane si setari ECL-uri 27. Verificare - curatare deflector tun arzator 28. Masuratori noxe (gaze arse ) 29. Verificare funct.si reglare electrovane de pe cazan 30. Verificare si reglare funct. electrovane de pe distributie 31. Curatarea tevilor de fum si a traseului de gaze arse cazan-cos; Curatarea turbulatoarelor 32. Examinarea sudurilor si a interiorului tobei de fum 33. Verificarea functionarii cazanelor pe automat si manual 34. Programarea corespunzatoare a ECL-urilor astfel incit sa se asigure un regim optim de lucru al cazanelor;verificarea functionarii in cascada a cazanelor. 2.Service in caz de defect aparut la centralele termice(cazane,echipamente sau instalatii aferente din centralele termice) se va realiza la cererea beneficiarului si se va factura pe baza de deviz separat. Valoarea estimata se refera la valoarea totala pentru serviciile revizie aferente celor 5 cazane si 2 incalzitoare. Daca prestatorul nu este din lasi, cheltuielile de deplasare,diurna, transport vor fi suportate de acesta pe chetuiala sa si nu vor fi incluse in valoarea contractului.

---