

Expertiza tehnica +solutie tehnica +documentatie tehnica faza D.A.L.I. + Caiet de sarcini pentru ?Inlocuire coloane alimentare energie electrica , reparatii 7 tablouri buc. Tablouri electrice de palier si punere in functiune in sistem automat cu legaturi la tabloul general de distributie a energiei

I.D.: 20790561

Data publicarii	29.06.17	Coduri CPV	71319000-7
Termenul limita pentru depunere:	07.07.17	Pretul estimativ:	9.660,00 RON

Descriere: Ca tema de proiectare si documentatii ce trebuiesc predate de catre agentul economic ce va fi declarat castigator sunt : 1. Expertiza tehnica +solutie tehnica +documentatie tehnica faza D.A.L.I.+ Caiet de sarcini pentru ?Inlocuire coloane alimentare energie electrica , reparatii 7 tablouri buc. Tablouri electrice de palier si punere in functiune in sistem automat cu legaturi la tabloul general de distributie a energiei electrice Pav. B a grupului electrogen aflat in stoc. -2 exemplare original +1 copie + 1 varianta electronica ; 2. Documentatia tehnica faza D.A.L.I pentru? Inlocuire coloane alimentare energie electrica , reparatii 7 tablouri buc. Tablouri electrice de palier si punere in functiune in sistem automat cu legaturi la tabloul general de distributie a energiei electrice Pav. B a grupului electrogen aflat in stoc “. - 2 exemplare originale + 1 copie + 1 varianta electronica ; 3. Caiet de sarcini pentru o viitoare achizitie ?Proiectare + executie pentru?Inlocuire coloane alimentare energie electrica , reparatii 7 tablouri buc. Tablouri electrice de palier si punere in functiune in sistem automat cu legaturi la tabloul general de distributie a energiei electrice Pav. B a grupului electrogen aflat in stoc. - 2 exemplare original +1 copie +1 varianta electronica ; 4. Memoriu tehnic pentru obtinerea Certificatului de Urbanism - 2 exemplare originale. Firmele din domeniu interesate trebuie sa detina atestat tip B , pentru proiectare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale , bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0,4 kw , si sa fie atestate ANRE pentru proiectare . Documentatia tehnica faza D.A.L.I. trebuie aprobata (piesele scrise si piesele desenate sa contina stampila) de un verificator de proiecte din domeniu , atestat . Documentele pentru Expertiza , solutie tehnica, proiectare faza D.A.L.I. la momentul elaborarii lor trebuie sa respecte legislatia in vigoare specifica domeniului si a H.G. nr. 907/2016. Termen executie pentru lucrari de proiectare - maxim 60 de zile . Legislatie specifica din domeniu care trebuie respectata de prestator : - N.T.007 / Normativ pentru executarea retelelor electrice de cabluri - P.E.116 / Normativ pentru incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice . - I7 / Normativ pentru proiectarea , executarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.