
verificare periodica stingatoare

I.D.: 44748982

Data publicarii	03.12.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 216,40 RON - 216,40 RON

Descriere: verificare periodica stingatoare de incendiu 35 buc. Conform OMAI 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu: ART. 11 (1) Verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu trebuie să se efectueze numai de către persoane autorizate în condițiile legii. ART. 19 (1) Operațiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia, sunt: a) identificarea stingătorului; b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului; c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate; d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; e) verificarea stării de încărcare prin cântărire numai pentru stingătoarele cu CO₂; f) etichetarea și sigilarea stingătorului. ART. 26 (2) Stingătoarele la care nu se poate identifica agentul de stingere original cu care au fost încărcate de către producător și certificate nu se mai admit la utilizare, urmând a fi casate.
