

Extindere retea de canalizare in comuna Rosiile , jud. Valcea

I.D.: 31933598

Data publicarii	09.11.18	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.608.399,75 RON - 2.608.399,75 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Amplasamentul traseelor de conducte se situeaza in intravilanul comunei Rosiile , jud. Valcea, iar lungimea exacta se va determina prin proiect în urma geometrizarii axului traseelor în conformitate cu normele în vigoare. Prin investitia "Extindere retea canalizare apa uzata si menajera 9,7 km, in comuna Rosiile, jud. Valcea" se propune extinderea retelei de canalizare astfel: 1. Sat Romanesti - conducta PVC-KG SN4, Dn: 250 mm, L = 2,450 km - DJ 676F - 0,800 km - DC Romanesti-Sapard-Goanga Lupu - 0,750 km - DJ 676 - 0,900 km 2. Sat Ratalesti - conducta PVC-KG SN4, Dn: 250 mm, L = 0,700 km - DS Ratalesti-Lupuiesti - 0,700km 3. Sat Cherasti - conducta PVC-KG SN4, Dn: 250 mm, L = 1.740km - DC 82 Cherasti - 1,740 km 4. Sat Plesesti - conducta PVC-KG SN4, Dn: 250 mm, L = 3,10 km - DC 114 Rosiile - 0,400 km - DS Romanesti-Plesesti-Pasarei-Cherasti Deal - 2,00km - DV Culme Plesesti - 0,700 km 5. Sat Pasarei - conducta PVC-KG SN4, Dn: 250 mm, L = 0,400 km - DS Culmea Pasarei-Cherasti - 0,400 km 6. Sat Hotaroaia - conducta PVC-KG SN4, Dn: 250 mm, L = 1,290 km - DV Hotaroaia Budele - 0,450 km - DC 117 - 0,840 km 7. Sat Rosiile conducta PVC-KG SN4, Dn: 250 mm, L = 0,750 km - DC Rosiile-Plesesti "La Targ" - 0750km RETEAUA DE CANALIZARE Se va poza sub adancimea de inghet specifica zonei (0.9 m), pe un pat de nisip de 15 cm si înglobata apoi intr-un strat de nisip pana la o inaltime de 30 cm deasupra generatoarei superioare a conductei. Pe reseaua de canalizare din aceasta zona s-au prevazut 161 camine de canalizare cu camere de lucru, acoperite cu capace cu balama antifurt tip BAF. La trecerile prin caminele de vizitare a conductelor din PVC au fost prevazute piese de trecere speciale tip A sau tip B in functie de locul de racordare a conductei din PVC (fie in peretii caminelor, fie in fundatia acestora).Deasupra întregii retele de canalizare si dea
