

## Verificare supape siguranta și autorizare centrale termice

I.D.: 52223384

---

Data publicarii	04.12.20	Coduri CPV	50700000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	08.12.20	Pretul estimativ:	2.080,00 RON - 2.080,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: In conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice "PTA 1 / 2010 - Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale  $\leq 400$  kW", art. 21 , aln. (I):", se impune verificarea tehnica periodica a centralelor termice la un interval de 2 ani. Deasemenea, in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice "PT C7 / 2010 , cap. III , art. 23 , pct. b,c", se impune verificarea tehnica anuala a elementelor de protectie si siguranta ( supape de siguranta ). Cantitate: --supapa de siguranta 3/4 - 3 bari : 4 buc. ; -supapa de siguranta 1 1/4- 3 bari : 1 buc. ; -supapa de siguranta 1 1/2 - 3 bari : 4 buc. ; -cazan apa calda NI209018951/2012 Domusa Ecogas 80 N: P=80KW, PS=3bari- 1 buc.; -centrala termica Ferroli 111 L 1037/2011: P=80 KW, PS=6 bari - 1 buc.; Preturi unitare fara TVA (estimate): -- supapa de siguranta 3/4 - 3 bari :120lei/buc. - 4 buc. x 120 lei/buc = 480 lei; -supapa de siguranta 1 1/4- 3 bari : 120lei/buc. - 1 buc. x 120 lei/buc = 120 lei; -supapa de siguranta 1 1/2 - 3 bari : 120lei/buc. - 4 buc. x 120 lei/buc = 480 lei; -cazan apa calda NI209018951/2012 Domusa Ecogas 80 N: P=80KW, PS=3bari- 1 buc. -500 lei/buc.; -centrala termica Ferroli 111 L 1037/2011: P=80 KW, PS=6 bari - 1 buc.: -500 lei/buc.; Lucrarea se va executa de catre o firma de specialitate, acreditata ANRE.

---