
Lucrari electrice de alimentare 20 kV

I.D.: 44695147

Data publicarii	02.12.19	Coduri CPV	45314310-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 77.000,00 RON - 77.000,00 RON

Descriere: Traseul de cablu se va realiza in profil de cablu cu adancimea de 1 m in lungime de 140 m cu 2 tuburi de trafic greu, cablul de alimentare se va poza in tub riflat cu diametrul de 160 mm, la traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip "greu" conform DS 4235/1 -6 PVC (rezistenta la compresie 1250 N), respectiv DS 4235/7-8 PE (rezistenta la compresie 750 N); Traseul se va realiza in zona pavata si betonata cu aducerea acesteia la starea initila dupa executia lucrarilor; Punct de lucru din Loc. Bucuresti, Str. Drumul Lunca Visagului, nr. 42-60, Lot 1, Sector 3
