
Verificare semestrială grup pompare la instalațiile de stins incendiu cu apă

I.D.: 44534682

Data publicării	14.11.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 900,00 RON - 900,00 RON

Descriere: verificare vizuala generala verificare parametri de functionare pompe verificare grad de coroziune verificare/manevre vane si robineti verificare racorduri verificare suporti de fixare componente verificare rezerva de apa si nivel verificare vas de expansiune verificare aparatelor de masura si control verificare tablouri de comanda teste de functionare verificare metrologică AMC din instalație; verificare rezervor de apă exterior și aparate de control și semnalizare, curățare, revopsire; asigurarea iluminatului de siguranță în spațiile care deservește astfel de instalații prin verificarea instalațiilor electrice de iluminat și a corpurilor de iluminat
