

---

## Verificare si repunere in functiune centrala alarmare la incendiu

I.D.: 42875103

---

Data publicarii	28.05.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.500,00 RON - 1.500,00 RON

---

Descriere: Verificare si repunere in functiune centrala alarmare la incendiu Centrala de detectie-alarmare la incendiu KENTEC ELECTRONICS LTD, model Series 8000 cu 16 linii - Verificarea starii de integritate a sistemelor si instalatiei ; - Verificarea tensiunii de alimentare a surselor de baza (de la retea ) si de rezerva (de la bateriile de acumulatori ), capacitatea acumulatorilor si starea contactelor ; - Verificarea tuturor functiilor de functionare generala a centralelor de incendiu ; - Verificarea functionarii semnalizarii optice si acustice de incendiu si defect ; - Verificarea functionarii semnalizarilor de la detectoare si butoane manuale; - Verificarea conditiilor de mediu in care functioneaza detectoarele ; - Asigurarea degajarii spatiului in jurul detectoarelor si butoanelor manual ; - Verificarea comutarii automate a surselor de alimentare cu energie electrica ; - Verificarea functionarii globale a semnalizarii de defect ; - Verificarea functionarii dispozitivelor exterioare de alarmare ; - Verificarea tuturor liniilor cu programele de test . Se vor constata care sunt elementele de detectie ce trebuiesc curatate sau inlocuite si se vor efectua operatiile necesare ; Pretul este exprimat in lei fara TVA /total serviciu

---