

## **Extindere rețea electrică de distribuție publică în loc.Satulung, sat Finteușul Mic-zona DC71**

I.D.: 50470275

Documente participare:

- FisaDate\_DF1097098.pdf
- CS-Satulung.rar
- SDBM10\_20 Formulare.doc
- SDBM10\_20-Model ctr executie - Ext.ret.el. Satulung.doc
- DUAE\_CERERE\_88575.xml

---

Data publicarii	09.10.20	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	27.10.20	Pretul estimativ:	65.273,94 RON - 65.273,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Proiectare si executie lucrare de extindere ret.el. in loc.Satulung, sat Finteusul Mic, conform documentatiei atasate. Descrierea lucrărilor care urmează să fie realizate: -prelungirea LEA 0,4 kV pe tronson A1A2 (conform plan situație) pe lângă DC71, domeniu public. LEA 0,4 kV nouă se va realiza cu conductoare TYIR500IAI+3x70Almp, l=650m, pe stâlpi beton tip SE4 si SE10 noi. LEA 0,4 kV se va amplasa pe partea dreaptă în sensul de mers de la Satulung către Finteușul Mic, deoarece pe partea stângă se află țeava de gaz supraterană). -se vor monta descărcătoare cu oxid de zinc pe LEA 0,4kV la ultimul stâlp din LEA 0,4kV nouă, descărcătoare care se vor lega la o priză de pământ de maxim 10 ohmi amplasată la minim 20m de priză de pământ a rețelei noi. În nod A1 și A2 se vor monta 2 seturi de dispozitive pentru montare scurtcircuitoare de joasă tensiune. -la ultimul stâlp din LEA 0,4 kV nouă se va prevedea priza de pământ nouă de maxim 10 ohmi . Nota: Solicitarile de clarificari se vor transmite cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---