

Gradinita cu 8 grupe - rest de executat - lot 4 Instalatii sanitare

I.D.: 27918111

Documente participare:

- 6-ADV1008201.zip

Data publicarii	07.05.18	Coduri CPV	45332400-7
Termenul limita pentru depunere:	10.05.18	Pretul estimativ:	148.539,00 RON

Descriere: In prezenta documentatie sunt tratate instalatiile sanitare de apa rece, apa calda, canalizare si stingere incendii aferente imobilului din.str. Macului, din incinta Scolii Generale nr. 11. Sursa de alimentare cu apa rece o constituie reseaua publica a Municipiului Calarasi. Debitul minim de racord pentru consum menajer este: 1.3 l/sec. Debitul minim de racord pentru incendiu: pentru hidranti - 10 l/s. Conducta de bransament apa potabila este din teava PEHD, D=63 mm, montata sub adancimea de inghet la 0,8 m. Conducta de bransament apa pentru incendii este din teava PEHD, D=110 mm, montata sub adancimea de inghet la 0,8 m. Pe fiecare conducta de bransament este executat un camin de apa echipat cu apometru si robineti de concesiie amplasati in incinta proprietatii. Latimea santului sapat in scopul pozitionarii conductei de bransament este de 0,6- 0,8 m. Apele uzate menajere sunt evacuate la reseaua de canalizare a Municipiului Calarasi. Imobilul este deservit cu apa rece menajera de la reseaua publica a localitatii pentru:

- Consum menajer
- Stingere incendii

Fiecare grup sanitar va putea fi izolat de restul instalatiei de alimentare cu apa rece prin intermediul robinetilor de trecere montati inaintea racordarii grupului sanitar la coloana de care este deservit. Valoarea estimata include : Instalatii sanitare 145.783,80 lei si organizare de santier 1,89% - 2.755,31 lei.