

Servicii de întreținere a sistemelor de aer condiționat

I.D.: 30663900

Data publicarii	12.09.18	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: -periodicitatea - semestrial -lucrări ce trebuie efectuate : La unitatea interioară se verifică: - starea de curățenie a prefiltrelor și filtrelor mecanice; - starea bateriei (evaporatorul); - starea generală a unități. Pentru filtrele mecanice se vor folosi regulile de curățare indicate de fabricant. Bateria evaporatorului se va curăța de eventualele depozite de murdărie acumulată prin trecerea aerului. Aripioarele îndoite se îndreaptă cu un pieptene specializat, pentru restabilirea unei curgeri corecte a aerului. Controlul stării mașinii se referă la ansamblul său punându-se în evidență eventualele oxidări sau murdăriri exterioare, care trebuie înlăturate. La unitatea exterioară se verifică: - reumplerea circuitului cu freon dacă presiunile se abat de la normal; - eficacitatea siguranțelor de protecție; - valoarea tensiunii de alimentare; - puterea absorbită; - starea strângerilor racordurilor electrice și frigorifice, - starea contactoarelor compresorului; - verificarea presiunilor de funcționare, subrăcirea și supraîncălzirea; - eficacitatea rezistentelor compresorului (dacă există); - starea de curățenie a aripioarelor condensatorului; - starea de curățenie a palelor ventilatorului; - starea de curățenie a tăviței de recuperare a condensatului (dacă există)
