

Servicii de reparare si intretinere (mentenanta) a instalatiilor electrice (contori, FDCP-uri, BMPT-uri, cabluri electrice) aferente unitatilor locative din cadrul Campusului social Henri Coanda, Constanta, str. Stefanita Voda

I.D.: 14757042

Data publicarii	01.09.16	Coduri CPV	50711000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.09.16	Pretul estimativ:	6.600,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Prestatorul se obliga sa execute servicii de mentinere in functiune la parametrii normali(intretinere si reparatii) a instalatiilor electrice, respectiv a contorilor electrici, BMPT-uri si FDCP-uri, aferente fiecarui imobil si contoarele electrice pentru fiecare abonat din imobil: - verificarea si masurarea rezistentei de izolatie pentru cablurile electrice de alimentare a imobilelor ; - verificarea componentelor de protectie a instalatiilor ; - se vor verifica circuitele electrice interioare si exterioara de joasa tensiune ; - inlocuirea contorilor defecti ; - eliminarea tuturor defectiunilor depistate ; - verificarea/inlocuirea/refacere /conexiunilor slabite la circuitele de alimentare ; - verificarea si curatarea FDCP_urilor pentru fiecare imobil in parte - verificarea functionarii contorilor de masurarea a energiei electrice (abonati) ; - eliberarea buletinelor de masuratori si verificari si transmiterea catre beneficiar a listei de lucrari de reparatii si inlocuiri, pentru instalatiile verificate ; lucrari de reparatii, stabilite pe baza reviziilor lunare sau lucrari rezultate in urma unor deranjamente (avarii) la instalatia electrica de alimentare si masurare a consumului de energie electrica. Prestatorul va asigura echipamentul si personalul necesar executarii verificarilor in amplasament, incluzand aducerea, instalarea, montarea si demontarea instrumentelor de testare la echipamentele si instalatiile ce se testeaza, precum si pentru inregistrarea tuturor rezultatelor testelor. Materialele puse in opera trebuie sa fie in concordanta cu legislatia in vigoare.
