

## **Servicii intretinere, verificare si reparatii aparate aer conditionat 9-24.000 Btu/h**

I.D.: 45246369

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 19.03.20 | Coduri CPV | 50730000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 10.350,00 RON - 10.350,00 RON

---

Descriere: Executie lucrari de mentenanta preventiva si revizii intretinere instalatii de climatizare proprietatea beneficiarului: 1. verificare vizuală stare filtre unitate interioara si curățarea acestora;2. verificare vizuală stare evaporator si curățare cu solutie speciala si cu soluție antibacteriologică; 3. verificare stare cabluri si conexiuni electrice si remediere (dacă este cazul);4. verificare stare izolație termica (vizual);5. pornire aparat, verificari setari telecomandă;6. verificare funcție cald/rece, măsurare temperatură jet aer refulat cald/rece;7. verificare funcționare valva (prin schimbare ciclu de funcționare cald/rece);8. verificare funcționare ventilator interior (vizual, zgomot, masurari electrice dacă este cazul);9. verificare vizuală stare condensator si curățare (dacă este cazul);10. verificare funcționare motor ventilator exterior (vizual, zgomot, masurari electrice dacă este cazul);11. verificare functionare compresor (zgomot, masurari electrice dacă este cazul);12. verificare presiune refrigerant (în caz de nefuncționare în parametri);13. verificarea etanseitatii circuitului frigorific (în cazul presiunii necorespunzatoare);14. verificare drenaj condens (curățare tub evacuare condens dacă este cazul);15. verificare suporti prindere unitate exterioara;16. verificare baterie incalzire racire;17. verificare condensator pornire, contacte electrice si electrovalva. Spalarea radiatoarelor interioare se va executa si cu solutie antibacteriologica.

---