
REVIZIE GENERALA SI MONITORIZARE PENTRU UNITATEA DE ARDERE BIOGAZ

I.D.: 47544494

Data publicarii	23.06.20	Coduri CPV	71800000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 43.990,00 RON - 43.990,00 RON

Descriere: Revizia generala si monitorizare trimestriala la unitatea de ardere biogaz si la sistemul de colectare a biogazului incluzand : 1. Revizia generala - 1 buc. Activitatile desfasurate Verificare rulmenti turbina si urgere rulmenti turbina Verificare zgomot și temperatura la rulmentii turbinei Desfacere si verificare opritorului de flacara principal si cel pilot , curățare sau înlocuire. Verificați dacă este montat filtrul de admisie. Verificați dacă toate valvele funcționează corect pe întreaga gamă si ungere dacă este necesar. Ungere balamalele și incuietori de pe panourile de control și uși Verificare fixare șuruburi de susținere Verificare instalație pentru a observa semne generale de deteriorare și avarii Verificare sistemul de separare a condensului Verificare nivelului uleiului în compresor si înlocuire, dacă este necesar Eliminarea condensul din rezervorul compresorului, verificați starea oricăror filtre din linie și curatare dacă este necesar Verificare tuturor conductorilor exteriori pentru a detecta semne de deteriorare sau avarie Verificare tuturor conductorilor interiori pentru a detecta semne de deteriorare sau avarie Verificarea mansoanelor, a cablajului din panourile de comanda pentru a verifica daca sunt bine stranse Verificarea funcționarii și securitatii MCB-urilor, a izolatoarelor, a cronometrelor, a releelor, a controlerelor Verificarea funcționarii termocuplului și înregistrarea temperaturii flăcării Verificarea funcționarii tuturor lămpilor indicatoare și
