
Verificat instalatie de stingere cu apa

I.D.: 56904943

Data publicarii	11.05.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.985,00 RON - 6.985,00 RON

Descriere: Verificare instalatie de stins incendiu cu apa Verificare hidrant interior (verificare stare generala tehnice si de conformitate a ansamblului cutie de hidrant interior, masurare presiune statica hidrant interior, testare furtun hidrant la presiunea de lucru, emitere raport in urma operatiunilor si marcare hidrant) 40 buc, Verificare grup pompare, Verificare tablou comanda, Verificare hidrant exterior (verificare stare generala tehnice si de conformitate a ansamblului, masurare presiune statica hidrant, emitere raport in urma operatiunilor si marcare hidrant) 2 buc, Verificare statie automata de sprinklere, Verificare distribuitor cu robineti de manevra pentru hidranti interiori ,exteriori, Verificare instalatie sprinklere, Verificare instalatie drenaj. Serviciile pentru verificarea hidranților se vor presta semestrial conform P118/2 din 2013 art.29.3 alin1. Lucrările sunt executate de personal verificat și autorizat de CNSIPC București. In urma operatiunilor de verificare se va intocmi un PV cu eventualele piese lipsă/neconforme sau defecte
