

servicii de verificare tehnică și reîncărcarea stingătoarelor din dotarea unității

I.D.: 36654637

Data publicarii	19.06.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.06.19	Pretul estimativ:	950,00 RON - 950,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: Verificare si incarcare stingatoare P6- 26 buc, stingatoare G2- 17 buc, stingatoare SM 50- 2 buc. Operatiunile pentru verificarea si reîncărcarea stingătoarelor sunt următoarele:
Verificare: identificarea stingatorului, verificarea integritatii exterioare a recipientului stingatorului, verificarea integritatii manometrului si a indicatiilor acestuia, numai pentru stingatoarele permanent presurizate; verificarea furtunului/duzei de refulare/palniei; verificarea starii de incarcare prin cantarire, numai pentru stingatoarele cu CO2; etichetarea si sigilarea stingatorului. Reîncărcarea: depresurizarea stingatorului de incendiu, cu exceptia celor presurizate in momentul utilizarii; demontarea stingatorului de incendiu; curatarea si verificarea recipientului stingator si a fittingurilor- dispozitiv de control, ansamblu furtun si/sau palnii si/sau duze, ansamblu cap dispozitiv de operare; incarcarea buteliei cu agent propulsor numai pentru cele presurizate in momentul utilizarii. Valabilitatea verificarilor va fi de 12 luni. Verificarea si intretinerea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor se efectueaza de catre persoane fizice si juridice autorizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, conform OMAI nr. 138/2015.
