
Comanda scrisă va avea ca obiect prestarea serviciilor de verificare tehnica periodica a centralei termice si a instalatiei de gaze de la sediul ANCOM-OJDB.

I.D.: 60869021

Documente participare:

- Solicitare_oferte_servicii_VTP_OJDB_.pdf

Data publicarii	14.09.21	Coduri CPV	71356100-9
Termenul limita pentru depunere:	22.09.21	Pretul estimativ:	495,00 RON - 495,00 RON

Descriere: Serviciile care fac obiectul achiziției constau în verificare tehnica periodica a centralei termice si a instalatiei de gaze de la sediul ANCOM-OJDB din Targoviste, str. I. H. Radulescu, nr. 19-21. Descrierea instalatiei: Tip centrala: Protherm Lynx 28, 24Kw Lungimea aproximativa a tevii de la contor pana la centrala termica: 30m Activitati minimale: - Verificarea alimentarii aparatului cu combustibil gazos, apa si energie electrica; - Verificarea etanseitatii circuitelor de combustibil gazos si apa; - Verificarea functionarii sistemelor de reglare si de protectie; - Reglarea parametrilor de intrare in aparat; - Reverificarea functiilor de reglare si protectie la cald (in functionarea normala a aparatului); - Verificarea la cald a evacuarii gazelor de ardere, a tirajului si a etanseitatii circuitului de evacuare a gazelor de ardere; - Aducerea aparatului in functionare la parametrii nominali si efetuarea verificarii arderii; - Masurarea parametrilor de functionare si inregistrarea acestora in buletine, fise de masuratori si intr-un raport de verificare;
