

Servicii de revizie a sistemului profesional de climatizare Tecnair LV UPA 211/R410A

I.D.: 28214050

Data publicarii	17.05.18	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.05.18	Pretul estimativ:	1.680,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Direcția Generala Anticorupție intenționează sa achiziționeze servicii de revizie generală a sistemului profesional de climatizare Tecnair LV UPA 211/R410A (compus din 2 unități de climatizare - master/slave), din camera tehnică de la sediul D.G.A.. CERINȚE TEHNICE MINIMALE (Componente de verificat / Operatiuni de efectuat): -Sistem suplimentar de protecție: Verificare Senzori de inundație FLOE000010; Verificare Ventil electromagnetice; Verificare Web Server NetBiter WS100. -Ventilatoare: Verificare stare generala: coroziune, suport, curatenie; Verificare zgomot motor; Verificare rotor: vibratii, descentrare; Verificare putere consumata; Curatare rotor si motor. -Filtre de aer: - Verificare stare filtre: suport, semne de deteriorare; Verificare îmbacsire filtre; Verificare functionare si calibrare presostate diferentiale. - Controller cu microprocesor: Verificare functionare corecta sistem; Verificare LED-uri afisaj si stare alarme; Verificare conexiuni placa de baza; Verificare panouri de comanda si afisare; Verificare corectitudine indicatii senzori echipament. - Umidificator intern: Verificare stare butelie; Executare procedura spalare automata butelie; Verificare stare robineti admisie si evacuare; Spalare manuala cu solutie antitartru; Inspectare garnituri/etansari; Inlocuire daca este necesar. -Tablou electric: Verificare alimentare corecta echipament; Verificare legaturi electrice; Verificarea puterilor absorbite de componentele electrice; Verificarea dispozitive de protectie. -Circuit apa: - Verificare scurgeri circuit; Purjare aer din circuit; Verificare temperaturi si presiuni in circuit; Verificare functionare vana cu 3 cai; Verificare concentratie de glicol din circuit; Verificare circulatie corecta apa. -Traseu frigorific: Verificare temperaturi si presiuni de functionare; Verificare stare compresor; Verificare stare filtru cu vizor de observatie a lichidului; Verificare dispozitive de protectie; Verificare calibrare si functionare valve de comanda; Verificare nivel incarcare agent frigorific si scurgeri traseu frigorific; Verificare nivel ulei compresor. - Condensatoare: - Verificare stare unitate exterioara (condensator); Verificare calibrare regulator unitate exterioara (condensator); Verificare alimentare electrica corecta unitate exterioara (condensator); Verificare presostat condensator cu racire cu apa; Verificare circulatie corecta apa in condensator.
