
Verificare extincatoare- CPRU Sf Maria

I.D.: 93405743

Data publicarii	13.02.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 288,00 RON - 288,00 RON

Descriere: -Operațiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia, sunt: a) identificarea stingătorului; b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului; c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate; d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); f) etichetarea și sigilarea stingătorului. Serviciile de Verificare sunt pentru extinctoarele care aparțin centrului CPRU Sf Maria, str Baraganului, nr 1 , Calarasi.
