

---

## **Verificare hidranti interiori Verificat stingator tip P6 Verificat, masurat prize de pamant (PRAM)**

I.D.: 100581735

---

Data publicarii	22.07.24	Coduri CPV	50413200-5 71632000-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 1.585,00 RON - 1.585,00 RON

---

Descriere: DESCRIERE: CONFORM P118/2 din 2013, la hidranții interiori se execută verificarea funcționării cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte : a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugerii, crăpături, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuiește imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă; b) dispozitivele de fixare sunt solide și nedeteriorate; c) debitul de apă este continuu și suficient; d) sistemul de derulare funcționează ușor; e) țeava funcționează corespunzător. În urma verificării, se completează „ REGISTRU DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚILOR DE CONTROL, VERIFICĂRI ȘI REVIZII TEHNICE ALE SISTEMELOR ȘI INSTALAȚIILOR DE STINGERE A INCENDIILOR ” în care sunt consemnate constatările ( piese lipsă sau cu funcționare defectuoasă ) urmând a fi propusă o soluție tehnică/financiară pentru remedierea eventualelor defecțiuni și repunerea instalației în stare de funcționare. Piese defecte sau eventualele lipsuri/neconformități nu sunt incluse în pret. Serviciile se vor efectua SEMESTRIAL. Serviciile de verificare și măsurarea prizelor de pamant cu emitere rapoarte/buletine de verificare pentru fiecare priza în parte, vor cuprinde: condițiile de măsurare; tipul aparatului; rezultatele măsurării; executantul și locul măsurării. Societatea este atestată ANRE tip A1 - încercări de echipamente și instalații electrice, detine personal autorizat

---