

Servicii de deservire periodică și mentenanța generatorului AKSA APD1915M pe parcursul anului 2019

I.D.: 37135452

Documente participare:

- 20190710111457_anunt_de_participare-generator.semnat.pdf
- 20190710111457_oferta .xlsx

Data publicarii	10.07.19	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.07.19	Pretul estimativ:	64.820,83 MDL
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Lot 1. Servicii de deservire periodică și mentenanța generatorului AKSA APD1915M pe parcursul anului 2019: 1.1. Servicii de deservire periodică a generatorului AKSA APD1915M: Servicii de deservire: Schimbarea: Ulei motor; ANTIFRIZ; Filtru ulei; Filtru combustibil; Filtru BayPASS. Reparația: Heaater de lichid; 1.2. Servicii de mentenanță lunară a generatorului AKSA APD1915M: a) Sistemul de alimentare cu combustibil: -Verificarea nivelului de combustibil din rezervor și adăugarea dacă este necesar. -Verificarea scurgerilor de combustibil. - Drenarea apei din rezervorul de combustibil. -Înlocuirea filtrului de combustibil (la necesitate) b) Sistemul de ungere: -Verificarea și adăugarea lubrifiantului. -Verificarea scurgerilor de ulei și schimbul uleiului (la necesitate). -Înlocuirea filtrului de ulei (la necesitate). c) Sistemul de răcire: -Verificarea nivelului și adăugarea lichidului de răcire. - Verificarea scurgerilor de lichid. -Înlocuirea (la necesitate) lichidului de răcire. -Curățirea ventilatorului radiatorului. -Curățirea și reparația conductei sistemului de răcire. -Verificarea și tensionarea curelei ventilatorului. d) Sistemul de admisie și de evacuare: -Verificarea funcționării ritmice a motorului. -Verificarea și diagnostic gazelor evacuate. -Curățirea și înlocuirea (la necesitate) filtrului de aer. e) Ansamblurile electrice: -Verificarea tuturor senzorilor și ledurilor de avertizare. f) Chiulasa: -Reglarea jocului dintre supapa de admisie și cea de evacuare. -Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie și de evacuare. Verificarea prizei de pământ. -Verificarea conexiunilor electrice și fixarea lor. -Măsurarea rezistenței de izolație cablurilor electrice. -Verificarea conexiunii circuitului. -Verificarea furtunurilor de lichid și ulei. -Verificare instalației de amortizare și izolare Acustică.
