

Servicii de reparatii si intretinere chillere.

I.D.: 19811308

Data publicarii	18.05.17	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.05.17	Pretul estimativ:	7.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Contractul va cuprinde reparatiile necesare celor 3 chillere Ferroli tip RGA IR70.2 VS AB, Model 7M5 (putere termica 70KW, putere electrica 29,7 KW, 3x 400V, 78,6 A) cat si reparatii la instalatia de distributie aferenta acestora.Chillerele se pot vizualiza, inainte de intocmirea ofertei, la solicitarea firmelor ofertante.Piese ce se inlocuiesc si reparatiile necesare sunt urmatoarele : 1.CONTROLER CHILLER- 3 buc; 2.CONFECTIONARE ETANSARE CU REFACEREA CONEXIUNILOR ELECTRICE SI REFACERE CONFIGURARI DE PORNIRE VENTILATOARE -3 buc.; 3.MONTARE PRESOSTATE DE FREON CU PRIZE DE MASURA PE CHILLER -3 buc.; 4.ROBINET 2''-2 buc.; 5.OLANDEZ 2'' -2 buc.; 6.ROBINET 2 ?''- 1 buc.; 7.OLANDEZ 2 ?'' - 1 buc.; 8.VAS DE EXPANSIUNE 20L -3 buc.; 9.COT SUDAT 2 ?'' -1 buc.; 10.RACORD FLEXIBIL II ?''-3 buc.; 11.TRONSON TEAVA 2 ?'' -1M; 12.Contactor 50 A - 2 buc.; 13.Completarea cu Freon a chillerelor; 14.Diverse mici reparatii care mai sunt necesare. Valoarea estimata a achizitiei este valoarea totala pentru toate produsele cat si pentru reparatiile mentionate in descrierea contractului, inclusiv toate cheltuielile aferente(manopera,transport, chelt.directe, indirecte,profit,etc.) Echipamentele si piesele inlocuite vor avea garantia stipulata in certificatul de garantie al producatorului,iar pentru lucrarile de reparatii si montaj se va acorda garantie 12 luni de la data intocmirii procesului-verbal. Lucrarile se vor deconta pe baza de deviz de lucrari. De asemenea, se va asigura service in caz de defect pe durata contractului. Lucrarile ce vor fi necesare suplimentar fata de cele mentionate mai sus, se vor deconta pe baza de deviz separat, aprobat de beneficiar.
