

Contracte având ca obiect achiziția de servicii de întreținere și reparare generatoare de curent la SITE-urile ce aparțin Direcției Regionale Timiș

I.D.: 46736455

Documente participare:

- Solicitare_de_oferte_site.pdf

Data publicarii	29.05.20	Coduri CPV	50532300-6
Termenul limita pentru depunere:	04.06.20	Pretul estimativ:	17.800,00 RON - 17.800,00 RON

Descriere: Obiectul contractului de servicii: prestarea de servicii de întreținere și reparare generatoare de curent la SITE-urile ce aparțin Direcției Regionale Timiș, situate în: - Comuna Remetea Mare, sat Ianova, județul Timiș; - Comuna Bucovăț, sat Cârligei, județul Dolj; - Comuna Fântânele, județul Arad; - Deva, Dealul Plaiului, județul Hunedoara; - Comuna Cordău, județul Bihor. Prestarea de servicii de întreținere și reparare, precum și furnizarea de piese de schimb și accesorii pentru 5 bucăți generatoare de curent: • 1 buc. generator de curent ESE 10DW+AAR, situat în comuna Remetea, sat Ianova, județul Timiș; • 1 buc. generator de curent ESE 10DW+AAR, situat în comuna Bucovăț, sat Cârligei; • 1 buc. generator de curent ESE 10DW+AAR, situat în comuna Fântânele; • 1 buc. generator de curent ESE 10DW+AAR, situat în Deva, Dealul Plaiului; • 1 buc. generator de curent ESE 10DW+AAR, situat în comuna Cordău. Detalierea metodologiei de lucru (produse și servicii solicitate): 1. REVIZII generatoare de curent Ofertantul se obligă să presteze următoarele servicii de întreținere, reprezentând două revizii : • o revizie cu consumabile în perioada 01.07.2020-31.07.2020 și • o revizie fără consumabile în perioada 01.11.2020-30.11.2020. Acestea vor conține următoarele operațiuni: - verificare scurgeri combustibil, lubrifiant; - curățare canale radiator; - verificare presiune lubrifiant; - verificare sistem admisie a aerului; - verificare tensiune curele de transmisie (stare curele); - verificare tensiune de ieșire a generatorului; - verificare instalație electrică și de comandă; - verificare dacă apar fisuri în țevile de ulei și aer ale turbinei; - verificare canale de admisie a aerului; - curățare rotor de ventilație și difuzor turbină; - verificare/curățare sistem de răcire; - verificare demaror și alternator de încărcare a bateriei; - verificare tampon anti-vibrații; - verificare integritate motor, cablurile acestuia; Revizia din iulie 2020 va conține și operațiunile de: - înlocuire ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil, antigel. Alte cerințe: - reviziile tehnice se vor face după un program stabilit împreună cu personalul ANCOM, în timpul programului de lucru (luni-joi 8,30-17,00 vineri 8,30-14,30); - consumabilele să fie agreate de către producător. 2. REPARAȚII ACCIDENTALE Se vor efectua la solicitarea beneficiarului. Reparațiile se vor face în baza unei diagnosticări prealabile gratuite și vor cuprinde reparații mecanico-electrice și înlocuire, cu repunerea în funcțiune a generatoarelor în parametrii normali (cu sau fără înlocuirea unor piese, subansamble sau componente). Termenul de intervenție de la sesizarea defectiunii va fi de maxim 72 de ore.