

MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN ORASUL OCNA MURES, JUD. ALBA

I.D.: 61584785

Documente participare:

- FisaDate_DF1126426.pdf
- Caiet sarcini 1.pdf
- Grafic.pdf
- Instructiuni catre ofertanti.pdf
- liste cantitati.pdf
- Modele Formulare.doc
- PIESE DESENATE A3.pdf
- PIESE DESENATE A4.pdf
- PT OCNA MURES1.pdf
- contract de lucrari.pdf
- DUAE_CERERE_142159.xml
- erata - clarificare din oficiu.pdf
- Raspunsuri la 2 solicitari clarificari.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT CLARIFICARI 3 4 5 6 7.pdf

Data publicarii	05.10.21	Coduri CPV	45316110-9
Termenul limita pentru depunere:	25.10.21	Pretul estimativ:	870.000,00 RON - 870.000,00 RON

Descriere: Se propune modernizarea iluminatului public pe toate strazile din Oras si drumul national ce traverseaza Orasul Ocna-Mures prin montarea de corpuri de lampa de inalta eficienta energetica conform directivelor europene si nationale, cu respectarea normativelor in vigoare si a standardelor nationale, corpuri de iluminat multi-LED 40,60,80 W, ce respecta nivelul de luminescenta cd/m² si intensitatea luminoasa lm/w. • Demontarea aparatelor de iluminat vechi existente in numar de 618 buc • Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri tip 1 - avand putere nominala maxim 40W/flux luminos maxim 5600 lm in numar de 250 buc; • Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri tip 2 - avand putere nominala maxim 60W/flux luminos maxim 8500 lm in numar de 320 buc; • Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri tip 3 - avand putere nominala maxim 80W/flux luminos maxim 11200 lm in numar de 48 buc; • Prin urmatoarele lucrari: • Pregătirea aparatelor de iluminat • Montarea aparatelor de iluminat • Reglarea aparatului de iluminat catre zona stradala/pietonala • Sortarea si transportul reziduurilor rezultate catre depozite specializate ; • Transport reziduuri catre zone special amenajate pentru valorificare si depozitare ; • Modernizarea punctelor de aprindere prin implementarea kit-ului de telegestiune • Sistem de telegestiune/dimare, • Probe si masuratori pentru PIF . Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 7. Autoritatea contractantă va răspunde tuturor clarificărilor pana în a 5 -a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
