

Comanda scrisa având ca obiect achizitia de servicii intretinere si reparare a echipamentelor de aer conditionat la sediile ANCOM - DR Timis din Str. Horia, Nr. 24 si 32, Timisoara, jud. Timis si sediile Oficiilor Judetene.

I.D.: 21929742

Data publicarii	23.08.17	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.09.17	Pretul estimativ:	20.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Servicii de întreținere și reparare aparate de aer condiționat inclusiv instalațiile aferente, precum și piese de schimb și accesorii pentru aceste echipamente, situate în Timisoara, Str. Horia, nr. 24 (18 buc.), Str. Horia Nr. 32 (5 buc.), Primaria Sacalaz (1 buc), Comuna Remetea Mare, sat Ianova (1 buc) : 1 buc DAIKIN INVERTER 24000 BTU ; 1 buc FUJITSU - 12000 BTU 6 buc FUJITSU - 9000 BTU ; 1 buc FUJITSU - 12600 BTU(site Ianova) 1 buc PANASONIC 12000 BTU ; 1 buc HICON 18000 BTU ; 3 buc HICON 9000 BTU ; 2 buc HENSON 9000 BTU ; 2 buc ZASS 12000 BTU ; 3 buc OSAKA 12000 BTU (1 buc Primaria Sacalaz) 1 buc OSAKA 9000 BTU 1 buc Midea 12000 BTU 2 buc TAT Technologies(instalate pe autospecialele Mercedes Sprinter) Servicii de întreținere și reparare aparate de aer condiționat inclusiv instalațiile aferente, precum și piese de schimb și accesorii pentru aceste echipamente, situate la Oficiile județene și site-urile acestora(22 buc) : Oficiul județean Caraș Severin, str. 24 Ianuarie, nr.16, Reșița 2 buc FUJITSU - 9900 BTU Oficiul județean Hunedoara sediu, str. Brândușei, nr.1A, Deva 2 buc OSAKA - 12000 BTU 1 buc HENSON - 9000 BTU Oficiul județean Hunedoara site Zanoaga, Stația de tratare a apei, Petroșani 1 buc OSAKA - 12000 BTU Oficiul județean Hunedoara, site Deva, Dealul Plaiului 1 buc FUJITSU - 12600 BTU Oficiul județean Dolj sediu, str.Buziaș, nr.53, Craiova 1 buc HENSON - 9000 BTU 1 buc FUJITSU - 9000 BTU 1 buc OSAKA - 12000 BTU Oficiul județean Dolj site Cîrligei, comuna Bucovaș, sat Cîrligei 2 buc HITACHI - 9000 BTU Oficiul județean Mehedinți, str. Iuliu Maniu, nr.3, bl.5, sc.1, et.8, ap.31(bloc), Drobeta Turnu Severin 1 buc DAIKIN - 12000 BTU 1 buc HENSON - 9000 BTU Oficiul județean Mehedinți, str. Soveja, nr.59A, Drobeta Turnu Severin 1 buc GREE LOMO - 12000 BTU Oficiul județean Gorj, B-dul Republicii, bl.30, sc.1, et.8, ap.30, Tg Jiu 1 buc FUJITSU - 9900 BTU 2 buc HENSON - 9000 BTU Oficiul județean Arad, str. Revoluției, nr.1-3, bl.4, sc.A, ap.7,Arad 1 buc HENSON - 9000 BTU 1 buc OSAKA - 12000 BTU Oficiul județean Arad, site Fântânele, com. Fântânele, jud. Arad 2 buc HITACHI - 9000 BTU I. Detalierea metodologiei de lucru (produse și servicii solicitate): - Ofertantul se obligă să presteze următoarele servicii de întreținere, reprezentând o revizie în luna septembrie 2017 ce va conține următoarele operațiuni: - completarea cu agent refrigerant la capacitate nominală conform cărților tehnice a tuturor aparatelor condiționat